



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ростовской области
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Шолоховскому району
пер. Первомайский, 13, ст. Вешенская, Шолоховский район, Ростовская область 346270
Телефон: (86352) 21-1-01
http://www.rostovgpn.narod.ru E-mail: 18ogpn_rnd@mail.ru
Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

« 30 » марта 2018 г.

(дата составления акта)

ст. Вешенская

(место составления акта)

12 часов 30 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 15

по адресу/адресам: Шолоховский район, ст. Вешенская, ул. Шолохова, 63

(место проведения проверки)

на основании: распоряжения (приказа) № 15 от 22 февраля 2018 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Ростовской области «Вешенский педагогический колледж им. М.А.Шолохова»

Дата и время проведения проверки:

« 1 » марта 2018 г. с 11 час. 30 мин. до ____ час. ____ мин. Продолжительность ____

« 30 » марта 2018 г. с ____ час. ____ мин. до 12 час.30 мин. Продолжительность 20 дней

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней/4 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Шолоховскому району УНДиПР Главного управления МЧС России по Ростовской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
директор ГБПОУ РО «ВПК им. М.А. Шолохова» 22.02.2018, 11 часов Полумеева А.Н.

(фамилии инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: начальник ОНД и ПР по Шолоховскому району

- главный государственный инспектор Шолоховского района по пожарному надзору

Губенко Сергей Владимирович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заместителем директора ГБПОУ РО «ВПК им. М.А. Шолохова» Богатыревым А.И.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе подготовки соответствующих документов по результатам проверки, в соответствии с абзацем 1 п.15 ст.2 Федерального закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее по тексту № 123-ФЗ), под объектом защиты было принято понимать - имущество юридического лица и / или индивидуального предпринимателя (включая здания, сооружения, транспортные средства, технологические установки, оборудование, агрегаты, изделия и иное имущество), расположенное по фактическому адресу осуществления деятельности, к которому установлены или должны быть установлены требования пожарной безопасности для предотвращения пожара и защиты людей при пожаре.

В ходе подготовки соответствующих документов по результатам проверки, к объекту защиты были применены требования пожарной безопасности с учетом класса функциональной пожарной опасности Ф4.1 (здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций).

В ходе подготовки соответствующих документов по результатам проверки, в соответствии со статьей 4 части 4 N 123-ФЗ, к обоснованию имеющихся замечаний были применены требования пожарной безопасности действующих нормативно-правовых актов, которые не противоречат требованиям, действовавшим до дня вступления в силу соответствующих положений вышеуказанного Федерального закона.

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Лица, допустившие нарушения требования пожарной безопасности
1	2	3
1.	Складские помещения и помещение кухни не разделены между другими помещениями, относящимся к другим классам функциональной пожарной опасности, противопожарными дверями с нормируемым пределом огнестойкости. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 88 ч.1.	ГБПОУ РО «ВПК им. М.А. Шолохова» Полумеева А.Н.
2.	На дверях помещений складского назначения, кухни не обеспечено наличие обозначений их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390) п. 20.	ГБПОУ РО «ВПК им. М.А. Шолохова» Полумеева А.Н.
3.	Двери (люки) чердачного помещения выполнены не противопожарными с нормируемым пределом огнестойкости Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.88	ГБПОУ РО «ВПК им. М.А. Шолохова» Полумеева А.Н.
4.	Часть проводов и кабелей соединительных линий СОУЭ прокладываются не в каналах из негорючих материалов или иных материалов, которые защищают СОУЭ в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания. Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.08г.	ГБПОУ РО «ВПК им. М.А. Шолохова» Полумеева А.Н.

	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4, п.3.9. Нормы пожарной безопасности "Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях" (НПБ 104-03)	
5.	Руководителем не применяются меры к замене составных частей (автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре) при достижении системой или ее составными частями предельного состояния (срока службы). Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390) п. 61. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 4, ГОСТ Р 54101-2010 «Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт» 5.1.7	ГБПОУ РО «ВПК им. М.А. Шолохова» Полумеева А.Н.
6.	Не проводятся проверки работоспособности внутреннего водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующего акта Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390) п. 55.	ГБПОУ РО «ВПК им. М.А. Шолохова» Полумеева А.Н.
7.	Не разработана специальная программа обучения пожарнотехническому минимуму работников осуществляющие охрану объекта Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» п. 54.	ГБПОУ РО «ВПК им. М.А. Шолохова» Полумеева А.Н.
8.	Помещение спортивного зала не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4, Нормы пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» НПБ 110-03 п. 14.	ГБПОУ РО «ВПК им. М.А. Шолохова» Полумеева А.Н.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- Акт о проведении профилактического инструктожа
- Акт проведения общеобъектовой тренировки по теме: «Эвакуация персонала и тушение условного пожара»
- предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 30.03.2018 № 15/1/1;
- административный протокол №090-18/2018 от 30.03.2018

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор ГБПОУ РО «ВПК им. М.А. Шолохова»

Полумеева Анжелика Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 30 » марта 2018 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего)



Handwritten signature of the director, Anzhelika Nikolayevna Polumeeva.



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ростовской области
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Шолоховскому району
пер. Первомайский, 13, ст. Вешенская, Шолоховский район, Ростовская область 346270
Телефон: (86352) 21-1-01
<http://www.rostovgpn.narod.ru> E-mail: 18ogpn_rnd@mail.ru
Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

Предписание № 15/ 1 / 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению Ростовской области «Вешенский педагогический колледж им. М.А.Шолохова»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя (гражданина), физического лица правообладателя объекта защиты (гражданина) собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения от 22.02.2018 г. № 15 о проведении плановой выездной проверки, выданного начальником ОНД и ПР по Шолоховскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области майором внутренней службы Губенко С.В., в соответствии со ст. 6.1. Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 часов 30 минут «1» марта и по 12 часов 30 минут «30» марта 2018 г. (20 рабочих дней) проведена плановая выездная проверка начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Шолоховскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области-главным государственным инспектором Шолоховского района по пожарному надзору майором внутренней службы Губенко Сергеем Владимировичем в отношении Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Вешенский педагогический колледж им. М.А.Шолохова», по адресу: Шолоховский район, ст. Вешенская, ул. Шолохова, 63

совместно с: заместителем директора ГБПОУ РО «ВПК им. М.А. Шолохова» Богатыревым А.И.
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Складские помещения и помещение кухни не разделены	Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной	01.12.2018	

	между другими помещениями, относящимся к другим классам функциональной пожарной опасности, противопожарными дверями с нормируемым пределом огнестойкости.	безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 88 ч.1.		
2.	На дверях помещений складского назначения, кухни не обеспечено наличие обозначений их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390) п. 20.	01.09.2018	
3.	Двери (люки) чердачного помещения выполнены не противопожарными с нормируемым пределом огнестойкости	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.88	01.12.2018	
4.	Часть проводов и кабелей соединительных линий СОУЭ прокладываются не в каналах из негорючих материалов или иных материалов, которые защищают СОУЭ в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания.	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4, п.3.9. Нормы пожарной безопасности "Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях" (НПБ 104-03)	01.04.2019	
5.	Руководителем не применяются меры к замене составных частей (автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре) при достижении системой или ее составными частями предельного состояния (срока службы).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390) п. 61. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 4, ГОСТ Р 54101-2010 «Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт» 5.1.7	01.04.2019	
6.	Не проводятся проверки работоспособности внутреннего водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующего акта	Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390) п. 55.	01.12.2018	
7.	Не разработана специальная программа обучения пожарнотехническому минимуму работников осуществляющие охрану объекта	Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» п. 54.	01.09.2018	
8.	Помещение спортивного зала	Федеральный закон № 123-ФЗ от	01.04.2019	

не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации	22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4, Нормы пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» НПБ 110-03 п. 14. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, представлен в обязательном приложении (таблица 1)		
--	---	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД и ПР по Шолоховскому району
-главный государственный инспектор Шолоховскому району по пожарному надзору Губенко С.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



М.Л.Ц.*

подпись

«30» Марта 2018 г.

Предписание для исполнения получил:



подпись

директор Полицейского А.И.

(должность, фамилия, инициалы)

«30» Марта 2018 г.